



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99  
Отдел надзорной деятельности Малопургинского и Киясовского районов  
427820, Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, ул. Советская, 93,  
тел. (34138) 4-13-60, E-mail: malgrn@udm.net

с. Малая Пурга

« 11 » февраля 20 16 г.  
10 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ № 37/5**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица

На основании распоряжения главного государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору № 37/5 от 29 января 2016 года проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Среднее Кечево с целью оценки соответствия осуществляемой проверяемым лицом деятельности или действий (бездействий) обязательным требованиям пожарной безопасности.

**\*Продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 час. 00 мин.**

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	04.02.2016	УР, Малопургинский район, д. Среднее Кечево, ул. Советская, 55	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	1 час. 00 мин.
2.	11.02.2016	УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Советская, 93	09 час. 00 мин.	10 час. 00 мин.	1 час. 00 мин.

**\*Акт составлен:** отдел надзорной деятельности Малопургинского и Киясовского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР

**\*С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** директор МОУ СОШ д. Среднее Кечево Мурашов Алексей Захарович

Уведомлен о предстоящей проверке «29» января 2016 года в «12» час. «00» мин.  
Копия распоряжения вручена «29» января 2016 года в «12» час. «00» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилия, инициалы, должность (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**\*Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**\*Лица, проводившие проверку** главный государственный инспектор Малопургинского и Киясовского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР по пожарному надзору Фролов Павел Андреевич, государственный инспектор Малопургинского и Киясовского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР по пожарному надзору Кузьмин Георгий Александрович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

**\*При проведении проверки присутствовали:** директор МОУ СОШ д. Среднее Кечево Мурашов Алексей Захарович

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**\*В ходе проведения проверки выявлены факты** нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
<b>Общие мероприятия</b>			
1.	На дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания.	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 151, СНиП 21-01-97* п. 6.18*	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения склада возле каб. № 23). С пределом огнестойкости дверей не менее 30 минут (сертифицированные двери).	СНиП 21-01-97* п.п. 5.14*, 7.4, 7.20	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения книжного архива). С пределом огнестойкости дверей не менее 30 минут	СНиП 21-01-97* п.п. 5.14*, 7.4, 7.20	МОУ СОШ д. Среднее Кечево

	(сертифицированные двери).		
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение возле книжного архива). С пределом огнестойкости дверей не менее 30 минут (сертифицированные двери).	СНиП 21-01-97* п.п. 5.14*, 7.4, 7.20	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
5.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания.	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 151, СНиП 2.01.02-85 п.1.8, СНиП 21-01-97* п. 7.1, 7.12	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
6.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012) п. 33	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
7.	В помещении мастерской смонтированы тепловые датчики АПС вместо дымовых.	п. 3 табл. 1 НПБ 110-03	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
8.	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012) п. 24	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
Подвальное помещение			
9.	Допускается эксплуатация электросветильников без колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника.	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст. 151, Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012) п. 42	МОУ СОШ д. Среднее Кечево
10.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012) п. 42	МОУ СОШ д. Среднее Кечево

\*Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов не выявлено.

\*Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяемого)

  
(подпись руководителя государственного предприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, или законного представителя)

\*Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяемого)

  
(подпись руководителя государственного предприятия юридического лица, индивидуального предпринимателя, или законного представителя)

\***Прилагаемые документы:** Предписание № 37/5А/1-1 от 11.02.16г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

\***Подписи лиц, проводивших проверку:** \_\_\_\_\_ (П.А. Фролов)

(подпись государственного инспектора по пожарному надзору (лицо, проводившее проверку))

\_\_\_\_\_ (Г.А. Кузьмин)

(подпись государственного инспектора по пожарному надзору (лицо, проводившее проверку))

\***С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:** «    » \_\_\_\_\_ 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись законного представителя должностного лица (лиц) проверяемого)